

## Ethernet Module

Guia de Instalação – NX5000

Installation Guide

Guía de Instalación




## Legenda / Legend / Leyenda

- A** Trava de fixação  
Fixing lock  
Presilla de fijación
- B** Botão de Diagnóstico  
Diagnostic Switch  
Tecla de Diagnóstico
- C** Visor de estado e diagnóstico  
Status and diagnostic display  
Pantalla de estado y diagnóstico
- D** Conector RJ45 para Ethernet  
RJ45 connector for Ethernet  
Conector RJ45 para Ethernet

## Legenda / Legend / Leyenda

- 1** Interface Ethernet padrão 10/100Base-TX  
Ethernet 10/100Base-TX standard interface  
Interfaz Ethernet estándar 10/100Base-TX
- 2** O módulo é aterrado através dos bastidores da Série Nexto.  
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks.  
El módulo es conectado a la tierra a través de los bastidores de la Serie Nexto.
- 3** A alimentação do módulo é proveniente da conexão ao bastidor, não necessitando de conexões externas.  
The module power supply is derived from the connection to the backplane rack, not requiring external connections.  
La alimentación del módulo se deriva de la conexión con el bastidor, que no requieren conexiones externas.



**altus**

www.altus.com.br  
02.888.805-6 Rev. F

**Características:**

Consumo de corrente na fonte de alimentação do bastidor: 400 mA

**Instalação:**

Ocupação no bastidor: 2 posições sequenciais  
O módulo é aterrado através dos bastidores da Série Nexto.

**Atenção:**

Produtos com selo de garantia violado não serão cobertos pela garantia.



Maiores informações sobre a programação ou instalação, consulte suas Características Técnicas (CT114903) e o Manual de Utilização (MU214000) disponíveis no site da Altus.

**Features:**

Current consumption from backplane rack power supply: 400 mA

**Installation:**

Backplane rack occupation: 2 sequential slots  
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks.

**Warning:**

Products with broken warranty seal are not covered in warranty.



For further information about programming or installation, see the Product Datasheet (CE114903) or the Utilization Manual (MU114600) available on Altus website.

**Características:**

Consumo de corriente en la fuente del bastidor: 400 mA

**Instalación:**

Ocupación del bastidor: 2 posiciones secuenciales  
El módulo es conectado a la tierra a través de los bastidores de la Serie Nexto.

**Advertencia:**

Los productos con sello de garantía roto no están cubiertos por la garantía.



Mayores informaciones sobre la programación o instalación, consulte sus Características Técnicas (CS114903) y el Manual de Utilización (MU214600), disponibles en la página web de Altus.

**Cuidados:**

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.



A Série Nexto pode operar com tensões de até 250 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados. Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

**Cautions:**

The device is sensitive to static electricity (ESD). Always touch in a metallic grounded object before handling it.



Nexto Series can operate with voltage up to 250 Vac. Special care must be taken during the installation, which should only be done by qualified technical personnel. Do not touch on the wiring field when in operation.

**Cuidados:**

Dispositivo sensible a la electricidad estática. Siempre toque en un objeto metálico aterrizado antes de manosearlo.



La Serie Nexto puede funcionar con tensiones de hasta 250 Vac. Cuidados especiales deben ser tomados durante la instalación, que sólo debe ser hecha por técnicos habilitados. No tocar en la conexión del hilado de campo en operación.