


8 AI Thermocouple Module

Guia de Instalação – NX6010

Installation Guide

Guía de Instalación




- A** Trava de fixação
Fixing lock
Presilla de fijación
- B** Visor gráfico de estado e diagnóstico
Status and diagnostic display
Pantalla de estado y diagnóstico
- C** Alavanca de extração do conector
Terminal block extraction lever
Palanca de extracción del conector
- D** Tampa frontal
Front cover
Tapa frontal
- E** Conector de 20 terminais com suporte
20 pin terminal block with wire holder
Conector de 20 terminales con soporte
- F** Etiqueta para identificação do módulo
Label for module identification
Etiqueta para identificación del módulo
- G** Botão de Diagnóstico
Diagnostic Switch
Tecla de Diagnóstico

Legenda / Legend / Leyenda

Legenda / Legend / Leyenda

- 1** Exemplos de utilização típica da entrada termpoar
Typical usages of thermocouple input
Ejemplos del uso típico de la entrada termpoar
- 2** Cada par de entradas analógicas possui um terminal para ligação da blindagem dos cabos
Each pair of analog inputs has a terminal for cable shielding connection
Cada par de entradas analógicas tiene un terminal para conexión del blindaje de los cables
- 3** A alimentação do módulo é proveniente da conexão ao bastidor, não necessitando de conexões externas
The module power supply is derived from the connection to the backplane rack, not requiring external connections
La alimentación del módulo se deriva de la conexión con el bastidor, que no requieren conexiones externas
- 4** O módulo é aterrado através dos bastidores da Série Nexto
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks
El módulo es conectado a tierra a través de los bastidores de la Serie Nexto



altus

www.altus.com.br
02.888.819-6 Rev. D

Características:

Tensão Máxima de Entrada: 30 Vdc
Consumo de Corrente da Fonte de Alimentação: 270 mA

Instalação:

Ocupação no Bastidor: 1 posição
Terminais de Entrada de Termopares: 1A, 2A, 4A a 7A, 9A a 12A, 14A a 17A, 19A e 20A
Terminais para Blindagem dos Cabos: 3A, 8A, 13A e 18A
O módulo é aterrado pelos bastidores da Série Nexto

Atenção:

Produtos com selo de garantia violado não serão cobertos pela garantia.



Maiores informações sobre a programação ou instalação, consulte suas Características Técnicas (CT114303) e o Manual de Utilização (MU214000) disponíveis no site da Altus.

Features:

Maximum Input Voltage: 30 Vdc
Current Consumption from Backplane Rack Power Supply: 270 mA

Installation:

Backplane Rack Occupation: 1 slot
Thermocouple Input Terminals: 1A, 2A, 4A to 7A, 9A to 12A, 14A to 17A, 19A and 20A
Cable Shielding Terminals: 3A, 8A, 13A and 18A
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks

Warning:

Products with broken warranty seal are not covered in warranty.



For further information about programming or installation, see the Product Datasheet (CE114303) or the Utilization Manual (MU214600) available on Altus website.

Características:

Tensión Máxima de Entrada: 30 Vdc
Consumo de Corriente en la Fuente del Bastidor: 270 mA

Instalación:

Ocupación del Bastidor: 1 posición
Terminales de las Entradas de Termopar: 1A, 2A, 4A hasta 7A, 9A hasta 12A, 14A hasta 17A, 19A y 20A
Terminales para Blindaje de los Cables: 3A, 8A, 13A y 18A
El módulo es conectado a tierra a través de los bastidores de la Serie Nexto

Advertencia:

Los productos con sello de garantía roto no están cubiertos por la garantía.



Mayores informaciones sobre la programación o instalación, consulte sus Características Técnicas (CS114303) y el Manual de Utilización (MU214600), disponibles en la página web de Altus.

Cuidados:

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.



A série Nexto pode operar com tensões de até 250 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados. Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

Cautions:

The device is sensitive to static electricity (ESD). Always touch in a metallic grounded object before handling it.



Nexto Series can operate with voltage up to 250 Vac. Special care must be taken during the installation, which should only be done by qualified technical personnel. Do not touch on the wiring field when in operation.

Cuidados:

Dispositivo sensible a la electricidad estática. Siempre toque en un objeto metálico aterrizado antes de manosearlo.



La Serie Nexto puede funcionar con tensiones hasta 250 Vac. Cuidados especiales deben ser tomados durante la instalación, que sólo debe ser hecha por técnicos habilitados. No tocar en la conexión del cableado de campo en operación.